

广东永立电梯工程有限公司

电梯安装维修工程报价表

送呈：湛江市君悦物业服务有限公司

首先，感谢贵司一直以来对我司工作的支持与信任，我们将竭诚为您提供完善的服务！

根据检验要求，为贵单位君临海岸2栋客梯补偿链防护胶老化破损；2栋客、货梯梯对重反绳轮出现异响，异响原因是反绳轮线槽及轴承出现严重磨损所导致，反绳轮出现钢丝绳槽磨损原因是因为电梯经过长时间正常使用对重轮线槽与钢丝绳之间经长时间摩擦造成的日常使用磨损，磨损原因是轴承经长时间正常运行使用导致轴承内部磨损造成卡阻及异响，对重反绳轮属于电梯运行重要部件，需要更换，电梯维修工程报价如下：

楼号	工程内容	计算单位	数量	费用（单价）		合计（元）
				材料费	人工费	
君临海岸2栋客梯	补偿链 包塑 09	米	213	55		11715
君临海岸2栋客梯	安装补偿链的人工费	台	1		800	800
君临海岸2栋客梯	对重轮 4-φ12	个	1	2530	1900	4430
君临海岸2栋货梯	对重轮 4-φ12	个	1	2530	1900	4430
共计金额：（大写）贰万壹仟叁佰柒拾伍元整					合计（小写）	21375
备注： 1、以上价格含税票。 2、此报价生效以双方签字盖章为准。 3、双方约定扫描件有效。 4、电梯配件保修期为一年，除不可抗拒的自然灾害（如下雨浸湿配件）等等特殊情况外均可保修。 5、乙方给予甲方安装完工后，甲方必须3天内付清货款。						
甲方：湛江市君悦物业服务有限公司			乙方：广东永立电梯工程有限公司			
电话和传真：			电话：0759-3322020 18148816101	联系人：	沈瑞文	
联系人或授权代理人（签字）：			户名：广东永立电梯工程有限公司 账号：109001512010023261 开户银行：广发银行股份有限公司湛江分行			
确认日期： 年 月 日			确认日期： 2024年9月29日		审核人：	
			报价人：王惠			

注：本报价表一式两份，经双方签订盖章后立即生效。

