

电梯配件购销报价确认书

致： 广州晟汇物业管理有限公司湛江分公司

现我司维保人员对贵司电梯仔细检查后发现滨海御景9栋B座1号梯曳引轮磨损严重，钢丝绳断股、需要更换，现将所需的裁绳和更换配件报价明细表如下：

项目名称:	更换直梯配件	电梯型号:	BA42_AZ25_001668
生产工号:	XODTC41434		报价日期: 2025-7-28
工地名称:	滨海御景	台数	1
			签订日期:

NO.	工 程 内 容	数量	型号规格 (图号)	含税费用 (元) (RMB)	
				单价	合计
1	曳引轮 (9栋B座1号梯)	1	5槽轮 X171000981	5062.40	5062.40
2	人工费	1	/	3000.00	3000.00
3	曳引钢丝绳 (9栋B座1号梯)	1125	225米×5条直径φ 10 A800000348	10.03	11283.75
4	人工费	1	/	3800.00	3800.00
5					

工程总价： 人民币金额(大写)¥ 贰万叁仟壹佰肆拾陆元壹角伍分 ¥23,146.15


备注： 1、此报价开具增值税专票税金（包含税金） 2、此报价确认书一式两份，双方签署后各执一份

支付方式： 甲方需在收到乙方开具的有效发票后30天内支付100%的货款

其它备注： /

甲方	广州晟汇物业管理有限公司湛江分公司 (盖章)	乙方	日立电梯（中国）有限公司湛江分公司(盖章)
负责人	传真	审核人	谭刊召
经办人	电话 13533863976	经办人	谭刊召
地址:		地址:	湛江经济技术开发区乐山东路27号财富汇2705室
开户银行:		开户银行:	中国工商银行股份有限公司湛江开发区支行
账号:		账号:	2015032819000002538
纳税人识别号:		纳税人识别号:	91440800590110129H

备注： 此报价有效期为30天，如受市场价格影响，保留调价权力。

 日立电梯（中国）有限公司湛江分公司

电梯配件购销报价确认书

致： 广州晟汇物业管理有限公司湛江分公司

现我司维保人员对贵司电梯仔细检查后发现滨海御景9栋B座1号梯曳引轮磨损严重，钢丝绳断股、需要更换，现将所需的裁绳和更换配件报价明细表如下：

项目名称:	更换直梯配件	电梯型号:	BA42_AZ25_001668
生产工号:	XODTC41434		报价日期: 2025-7-28
工地名称:	滨海御景	台数	1
			签订日期:

NO.	工 程 内 容	数量	型号规格 (图号)	含税费用 (元) (RMB)	
				单价	合计
1	曳引轮 (9栋B座1号梯)	1	5槽轮 X171000981	5062.40	5062.40
2	人工费	1	/	3000.00	3000.00
3	曳引钢丝绳 (9栋B座1号梯)	1125	225米×5条直径φ 10 A800000348	10.03	11283.75
4	人工费	1	/	3800.00	3800.00
5					

工程总价： 人民币金额(大写)¥ 贰万叁仟壹佰肆拾陆元壹角伍分 ¥23,146.15


备注： 1、此报价开具增值税专票税金（包含税金） 2、此报价确认书一式两份，双方签署后各执一份

支付方式： 甲方需在收到乙方开具的有效发票后30天内支付100%的货款

其它备注： /

甲方	广州晟汇物业管理有限公司湛江分公司 (盖章)	乙方	日立电梯（中国）有限公司湛江分公司(盖章)
负责人	传 真	审核人	传 真
经办人	电 话 13533863976	经办人	谭刊召 电 话 0759-2863433
地址:	地址: 湛江经济技术开发区乐山东路27号财富汇2705室		
开户银行:	开户银行: 中国工商银行股份有限公司湛江开发区支行		
账号:	账号: 2015032819000002538		
纳税人识别号:	纳税人识别号: 91440800590110129H		

备注： 此报价有效期为30天，如受市场价格影响，保留调价权力。

 日立电梯（中国）有限公司湛江分公司

电梯维修更换配件施工方案

滨海御景项目，9栋B座1号梯更换曳引钢丝绳、曳引轮的施工方案：

一、电梯现状分析

经我司技术人员现场对滨海御景9栋B座1号梯现场检测勘察，发现电梯存在如下方面问题急需解决：

1、现场检查发现曳引钢丝绳、曳引轮磨损严重，需要更换曳引钢丝绳、曳引轮；鉴于以上电梯存在的问题，为保证电梯的安全运行，我司建议进行维修以下配件。

二、施工周期总工程2天。

三、施工过程

- 1、第一步做好防护措施（摆放维修警示牌）做好相关安全措施。
- 2、将电梯动力电源全部切断，并上锁挂牌。（停梯维修）
- 3、更换曳引钢丝绳、曳引轮(9栋B座1号梯)符合要求，电梯恢复正常。
- 4、设置参数，井道自学习，再调其他平层，舒适感。
- 5、校验和调试，运行正常后开梯。

四、质量目标：

1、配件质量：达到安全规范要求，合格率：100%。

五、需要更换以下配件

1、更换曳引钢丝绳、曳引轮(9栋B座1号梯)；

日立电梯（中国）电梯有限公司

湛江分公司

2025年7月28日

（盖章）





2025.07.26
14:34:48

“铭记这一刻--水印相机”

广东省湛江市赤坎区调顺街道·滨海御景



2025.07.26

14:38:14

“铭记这一刻——水印相机”

广东省江门市赤坎区调顺街道·滨海御景

 水印相机